

Уважаемые собственники!

При установке прибора учета холодного водоснабжения собственными силами, либо с привлечением сторонних организаций, просим Вас соблюдать условие, в соответствии с пунктом 12.14 Свода Правил № 30.1330.2020, а именно приобретать и устанавливать прибор учета с допустимым диаметром условного прохода счетчика 15 и 20 мм.

Приведем пример для понимания, в каких случаях устанавливаются приборы учета с 15 мм и 20 мм диаметром условного прохода счетчика:

- если потребление на домовладение 45м³/сутки, мы получаем среднечасовой расход воды, равный 1,875м³/час (45м³/24 час). То соответственно, при данном расходе, рекомендуется установить прибор учета диаметром 15 мм, согласно таблице 12.1 Свода Правил 30.1330.2020.

- если потребление на домовладение 70м³/сутки, мы получаем среднечасовой расход воды равный 2,916 м³/час (70м³/24 час). То соответственно, при данном расходе, рекомендуется установить прибор учета диаметром 20 мм, согласно таблице 12.1 Свода Правил 30.1330.2020.

Установленный прибор учета с диаметром условного прохода 25 мм не будет принят на учет ООО «УК «Комфорт», в соответствии со Сводом Правил 30.1330.2020, во избежание образования погрешности и передачи некорректных показаний.

Предельно допустимые диаметра условного прохода счетчика (Свод правил 30.1330.2020):

Диаметр условного прохода счетчика, мм	Расход воды, м ³ /ч			Порог чувствительности, м ³ /ч, не более	Максимальный объем воды за сутки, м ³
	Минимальный	Эксплуатационный	Максимальный		
15	0,03	1,2	3	0,015	45
20	0,05	2	5	0,025	70